

保健食品洁净室（区）环境要求

保健食品洁净室（区）环境要求

监测项目	技术指标				监测方法
	10 0级	1000 0级	100000级	300000级	
温度.C	——		18--26		JGJ71--1990
相对湿度.%	——		45---65		JGJ71--1990
换气次数.次/h	——		≥15	≥12	JGJ71--1990
静压差.Pa			相对室外≥10		JGJ71--1990
			相邻级差≥5		
尘埃数 个 /m3	≥0.5μ m	——	≤ 3500000	≤ 10500000	GB/T16292--199 6
	≥5μm	——	≤20000	≤60000	
浮游菌数, 个 /m3	——		——		GB/T16293--199 6
沉降菌数, 个/ 皿	——		≤10	≤15	GB/T16294--199 6
照度 LX	主要工作室宜为 300 ,一般工作室不低于 200				JGJ71--1990